

**OPERATING MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
MANUALE DI ISTRUZIONI
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

English

Deutsch

Français


Español

Italiano

Ελληνικά

Русский

Português



KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

CONSERVE ESTE MANUAL PARA SU FUTURA CONSULTA

CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA

P/N9373329060

ÍNDICE

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	1	TEMPORIZADOR DE DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA	9
NOMENCLATURA	2	SUGESTÕES PARA O FUNCIONAMENTO	10
FUNCIONAMENTO PREPARATÓRIO	3	REGULAÇÃO DA DIRECÇÃO DE	
FUNCIONAMENTO	4	CIRCULAÇÃO DO AR	11
FUNÇÕES DE TEMPORIZAÇÃO	6	REPOSIÇÃO DA LUZ DO FILTRO	11
TEMPORIZAÇÃO ON/OFF	6	AUTO-DIAGNÓSTICO	11
TEMPORIZADOR SEMANAL	7	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	12

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente estas "PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA" e utilize-o do modo correcto.
- As instruções nesta secção relacionam-se todas com a segurança; certifique-se de que mantém as condições de funcionamento seguro.
- Nestas instruções, "PERIGO", "AVISO" e "CUIDADO" têm os seguintes significados:

 CUIDADO!	Este sinal indica procedimentos que, se incorrectamente realizados, poderão levar à morte ou a ferimentos graves para o utilizador.
 AVISO!	Este sinal indica procedimentos que, se incorrectamente realizados, poderão possivelmente resultar em ferimentos pessoais no utilizador ou danos no equipamento.

CUIDADO!


- Não tente instalar este controlo remoto pelos seus meios.
- Este controlo remoto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. A reparação deverá ser sempre efectuada pelo pessoal de assistência técnica autorizado.
- Quando for necessário mudar de local, contacte o pessoal de assistência técnica autorizado para desligar e instalar o controlo remoto.
- Se ocorrer algum problema (cheiro a queimado, etc.), desligue imediatamente o disjuntor para interromper o funcionamento e solicite a assistência de pessoal técnico autorizado.

AVISO!

- Não exponha o controlo remoto directamente à água.
- Não opere o controlo remoto com as mãos molhadas.
- Não toque nos interruptores com objectos pontiagudos.
- Desligue sempre o disjuntor eléctrico quando limpar o ar condicionado ou mudar o filtro de ar.
- Verifique as condições do local de instalação.
- Assegure-se de que não existe nenhum equipamento electrónico pelo menos a um metro do controlo remoto.
- Evite instalar o controlo remoto próximo de fogões de sala ou outros aparelhos de aquecimento.
- Quando instalar o controlo remoto, tenha cuidado para evitar o acesso de crianças ao local.
- Não utilize gases inflamáveis próximo do controlo remoto.

NOMENCLATURA


Controlador remoto




- ① Botão Start/Stop (Começar/Parar)
② Botão Set Temperature (Definição de temperatura)
③ Botão Master Control (Controlo principal)
④ Botão Fan Control (Controlo da ventoinha)
⑤ Botão Economy (poupança de energia)
⑥ Botão Timer Mode (CLOCK ADJUST) (Modo temporizador (Acertar relógio))
⑦ Botão DAY (DAY OFF) (DIA (desactivação))
⑧ Botão SET BACK (Definição)
⑨ Botão Set Time (Definir hora)
⑩ Botão DELETE (APAGAR)
⑪ Botão SET (REGULAR)
⑫ Botão de leque e fluxo de ar vertical
⑬ Botão de Leque e Fluxo de Ar Horizontal
⑭ Botão do Filtro
⑮ Lâmpada de funcionamento
⑯ Indicador de temporizador e relógio
⑰ Indicador do modo de funcionamento
⑱ Indicador de velocidade da ventoinha
⑲ Indicador bloqueio de funcionamento
⑳ Indicador de temperatura
㉑ Indicador de funções
- Ⓐ/Ⓑ Indicador de descongelação
Ⓣ Indicador de sensor térmico
Ⓔ/Ⓛ Indicador de Poupança de Energia
Ⓛ Indicador de leque vertical
Ⓛ Indicador de Leque Horizontal
 FILTER RESET Indicador do Filtro

FUNCIONAMENTO PREPARATÓRIO

Definição da hora e dia actuais




Prima o botão timer mode (modo de temporização) (CLOCK ADJUST) (Acertar relógio) durante 2 ou mais segundos. A hora indicada no controlo remoto pisca.




Prima o botão DAY (DIA) e seleccione o dia actual. Surge uma caixa em redor do dia seleccionado.

→ SU → MO → TU → WE → TH → FR → SA →





Prima os botões Definir hora para definir a hora actual. Prima várias vezes para acertar a hora actual em incrementos de 1 minuto. Prima e mantenha premida para ajustar a hora actual em incrementos de 10 minutos.



ex.: Segunda-feira PM11:00



Prima o botão SET BACK (definição) para alternar entre as visualizações de 12 e 24 horas.




Prima novamente para terminar.

FUNCIONAMENTO

As instruções relativas ao aquecimento aplicam-se apenas ao "MODELO DE AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO" (ciclo inverso).

Para começar/parar o funcionamento




Prima o botão start/stop (começar/parar).

Lâmpada de funcionamento


Ar condicionado ligado: Acende brilhante
Ar condicionado desligado: Não acende

Para definir o modo de funcionamento

● Definição do modo de funcionamento




Prima o botão master control (controlo principal) para definir o modo de operação.
Se seleccionar DRY (Seco), a velocidade da ventoinha é definida para AUTO.



● Definição da temperatura ambiente

Prima os botões de definição de temperatura para definir a temperatura ambiente.



Intervalo de definição de temperatura



AUTO	18 a 30 °C
COOL/DRY (FRIO/SECO)	18 a 30 °C
HEAT (CALOR)	16 a 30 °C

● Definição velocidade da ventoinha

Prima o botão master control (controlo principal) para definir a velocidade da ventoinha.





FUNCIONAMENTO EM POUPANÇA DE ENERGIA



Prima o botão ECONOMY (poupança de energia) para iniciar ou parar o FUNCIONAMENTO EM POUPANÇA DE ENERGIA.
Para obter mais pormenores sobre a função, consulte a página 10.


FUNCIONAMENTO

Seleção do sensor de temperatura ambiente



Prima o botão ECONOMY (poupança de energia) durante mais de 2 segundos para determinar se a temperatura ambiente é detectada na unidade interior (sensor remoto) ou no controlo remoto.


Quando surge o indicador do sensor térmico, a temperatura ambiente é detectada no controlo remoto.




NOTAS

- Esta função está bloqueada de fábrica. Para detectar a temperatura ambiente correctamente, consulte o pessoal técnico autorizado quando utilizar esta função.
- Se esta função estiver bloqueada, o local em que a temperatura ambiente for detectada não pode ser alterado e a marca fica intermitente quando é premido o botão ECONOMY (poupança de energia) durante 2 segundos ou mais.

Função de bloqueio a crianças



Prima o botão DAY (DAY OFF) (DIA (Desactivação diurna) e o botão SET (Regular) simultaneamente durante 2 segundos ou mais para activar a função de bloqueio a crianças e bloquear todos os botões do controlo remoto. Prima novamente os botões durante 2 segundos ou mais para desactivar a função de bloqueio a crianças. Quando a função bloqueio a crianças está activada, surge a marca . Se premir qualquer botão durante o bloqueio, o indicador **CL** pisca.



FUNÇÕES DE TEMPORIZAÇÃO



OFF timer (Temporização de paragem) (Consulte a página 6)

Utilize esta função de temporização para parar o funcionamento do ar condicionado. O temporizador funciona e o funcionamento do ar condicionado pára após o tempo regulado ter passado. O temporizador pode ser definido até 24 horas de antecedência.



ON timer (Temporização de arranque) (Consulte a página 6)

Utilize esta função de temporização para iniciar o funcionamento do ar condicionado. O temporizador funciona e o funcionamento do ar condicionado inicia após o tempo regulado ter passado. O temporizador pode ser definido até 24 horas de antecedência.



WEEKLY timer (Temporização semanal) (Consulte a página 7)

Utilize esta função de temporização para regular tempos de funcionamento para cada dia da semana.

Utilize a programação de desactivação diurna (DAY OFF) para desactivar o funcionamento temporizado para um dia seleccionado da semana seguinte.

Como os dias podem ser definidos todos juntos, o temporizador semanal pode ser usado para repetir as definições de temporização para todos os dias.



Temperature SET BACK timer (Temporização de definição de temperatura)

(Consulte a página 9)

Utilize esta função de temporização para alterar a temperatura nos tempos de funcionamento para cada dia da semana. Pode ser usado em conjunto com outras definições de temporização.

TEMPORIZAÇÃO ON/OFF

Programação da temporização de arranque/paragem

1




Prima o botão timer mode (modo de temporização) para seleccionar a temporização de arranque ou de paragem.

Sem indicador
NON
STOP

→ → →

2



De 1 a 24 horas



ex. Temporização de arranque definida para 6 horas

Prima os botões de definição da hora para acertar a hora. Depois de acertar a hora, o temporizador arranca automaticamente. A quantidade de tempo até que a temporização de paragem funcione é mostrada no indicador as decrescer à medida que o tempo passa.

● Para cancelar



TIMER DELETE




- Prima o botão DELETE (APAGAR) para cancelar o modo de temporização.
- O modo de temporização também pode ser cancelado alterando o modo de temporização com o botão de modo de temporização.

TEMPORIZADOR SEMANAL

Definição temporização semanal




Prima o botão timer mode (modo de temporização) para seleccionar a temporização semanal.




Prima o botão SET (regular) durante 2 ou mais segundos.

3 ● Definição do dia da semana




* ALL → SU → MO → TU → WE → TH → FR → SA




Prima o botão DAY (Dia) para seleccionar o dia da semana e, em seguida, prima o botão SET (Regular) para confirmar.

* Para TODOS, todos os dias podem ser definidos juntos quando surge uma em redor de cada dia.

4 ● Definição da hora



Quando tiver programado a hora de funcionamento, surge a marca .




ex. O temporizador está definido para 7:00-18:00.

Prima os botões de definição de hora para definir a hora e, em seguida, prima o botão SET (Regular) para confirmar a definição e continuar para a próxima definição.

Podem ser definidas até duas horas de arranque e de paragem por dia.

Prima o botão DAY (Dia) para concluir a definição da hora e voltar para o dia da semana.



Repete os passos **3** e **4**.

Para concluir as definições de temporização semanal, prima o botão SET (Regular) durante 2 segundos ou mais.

● Para apagar a hora de funcionamento



Se o botão DELETE (Apagar) for premido durante os passos **3** ou **4**, a hora de funcionamento do dia seleccionado é apagada.

Se forem seleccionados todos os dias, as horas de funcionamento de todos os dias são apagadas.



■ NOTAS

- A hora de funcionamento pode ser definida apenas em incrementos de 30 minutos.
- A hora de paragem pode ser transferida para o dia seguinte.
- As funções de temporização de arranque e paragem não podem ser definidas usando o temporizador semanal. Tem de ser definida uma hora de arranque e uma hora de paragem.


TEMPORIZADOR SEMANAL

Funcionamento do temporizador semanal

● Arranque



Quando o temporizador semanal é seleccionado, o temporizador inicia automaticamente.




A hora de funcionamento do dia actual é apresentada.

● Para cancelar




- Prima o botão DELETE (APAGAR) para cancelar o modo de temporização.
- O modo de temporização também pode ser cancelado alterando o modo de temporização com o botão de modo de temporização.

Para definir a desactivação diurna (durante um feriado)

1


Durante o temporizador semanal, prima o botão SET (Regular) durante 2 segundos ou mais para definir o dia.

2



Seleccione o dia a definir como desactivação diurna.

3

Prima o botão DAY (dia) (desactivação diurna) durante 2 segundos ou mais para definir a desactivação diurna.

4

Prima o botão SET (Regular) durante 2 segundos ou mais para concluir a desactivação diurna.



ex. A desactivação diurna é definida para Segunda-feira.

A marca ■ fica intermitente sob um dos dias da semana.


● Para cancelar

Siga os mesmos procedimentos que para a configuração.


i NOTAS

- A programação de desactivação diurna (DAY OFF) só está disponível para dias, para os quais já existem programações semanais.
- Se a hora de funcionamento for transferida para o dia seguinte (durante uma definição dia seguinte), o intervalo efectivo de desactivação diurna é definido como se mostra abaixo.

● Normal





● Definição de dia seguinte




- A definição de desactivação diurna (DAY OFF) só pode ser definida uma vez. A definição de desactivação diurna é cancelada automaticamente após passar o dia definido.

TEMPORIZADOR DE DEFINIÇÃO DE TEMPERATURA

Definição de temporizador de definição de temperatura




Se não existir uma definição de temperatura definida, surge “---” para a temperatura.





Prima o botão SET (regular) durante 2 ou mais segundos.

3

● Definição do dia



● Definição da hora de funcionamento





ex. Quando definir todos os dias juntos


4

● Definição de temperatura

Prima os botões de definição de temperatura para definir a temperatura. (O intervalo de definição de temperatura é o mesmo que o intervalo do modo de operação.)



ex. Hora de funcionamento 15:00–22:00



5

TIMER SET




Repita os passos 3 e 4.

Prima o botão SET (Regular) durante 2 segundos ou mais para concluir a definição de temporizador definido de temperatura.

Definição de funcionamento do temporizador de definição


● Arranque



ex. Visor durante o funcionamento do temporizador de definição (A hora de funcionamento não é apresentada.)

Prima o botão SET BACK (Definição). O visor de confirmação de definição surge durante 5 segundos e, em seguida, o temporizador arranca automaticamente.

● Para cancelar



Prima o botão SET BACK (Definição) e, em seguida, prima o botão DELETE (Apagar) enquanto é apresentado o visor de confirmação de definição. Mesmo que o botão SET BACK (Definição) seja premido novamente, o temporizador de definição é cancelado.

i NOTAS

- O temporizador de definição só muda a temperatura definida, não pode ser usado para iniciar ou parar o funcionamento do ar condicionado.
- O temporizador de definição pode ser definido para funcionar até duas vezes por dia, mas apenas pode ser usada uma definição de temperatura.
- O temporizador de definição pode ser usado em conjunto com as funções de temporização de arranque, de paragem e semanal.
- O tempo de funcionamento de definição é apresentado apenas no visor de confirmação de definição. (Consulte o passo 1 para o visor de confirmação de definição.)

SUGESTÕES PARA O FUNCIONAMENTO

As instruções relativas ao aquecimento aplicam-se apenas ao "MODELO DE AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO" (ciclo inverso).

About ECONOMY OPERATION

À máxima potência de saída, o FUNCIONAMENTO EM POUPança DE ENERGIA serve cerca de 70% do funcionamento normal do aparelho de ar condicionado para o aquecimento e arrefecimento.

Sempre que este modo for utilizado durante o arrefecimento, o processo de desumidificação é melhor. Esta função é especialmente conveniente sempre que se pretender retirar a humidade de uma divisão, sem que isso resulte na diminuição significativa da temperatura ambiente.

Durante o FUNCIONAMENTO EM POUPança DE ENERGIA, a programação do termóstato altera-se automaticamente, em função da temperatura, de modo a evitar o aquecimento e arrefecimento desnecessários, visando um funcionamento mais económico.

- Se a divisão não for bem arrefecida (ou aquecida) durante o modo de funcionamento em poupança de energia, seleccione o funcionamento normal.
- Durante o período de controlo no modo AUTO (automático), o funcionamento do aparelho de ar condicionado não se alterará para FUNCIONAMENTO EM POUPança DE ENERGIA, ainda que este modo seja seleccionado, preminindo o botão de poupança de energia (ECONOMY).

Descongelação (para aquecimento)

Quando a temperatura exterior é baixa e a humidade alta, o gelo acumula-se na unidade exterior, reduzindo a eficiência do aquecedor. Quando isto acontece, o computador automaticamente inicia o ciclo de descongelação. Durante o ciclo de descongelação, a ventoinha interior pára e  surge no controlador remoto. Leva entre 4 a 15 minutos antes que o ar condicionado inicie novamente.

Controlo de grupo

Um controlo remoto pode controlar até 16 aparelhos de ar condicionado. Todos os ares condicionados são operados com as mesmas definições.

Controladores remotos duplos (opcional)

Pode ser adicionado um controlador remoto adicional até ao máximo de dois controlos remotos. cada controlo remoto pode controlar o ar condicionado. No entanto, as funções de temporizador não podem ser usadas na unidade secundária.

Utilização Simultânea de Múltiplas Unidades

As instruções relativas ao inversor (*) são válidas somente para o modelo "MODELO INVERSOR".

- A operação não pode ser feita nos seguintes diferentes modos de operação.

Se a unidade interna for comandada para realizar um modo de operação para o qual não está preparada, será mostrado  no visor do controlo remoto e a unidade entrará em modo de standby.

Modo de aquecimento e modo de arrefecimento (ou modo de desumidificação)

Modo de aquecimento e modo de ventoinha

- O modo de operação (modo de aquecimento ou modo de arrefecimento (desumidificação)) da unidade externa será determinado pelo modo de operação da unidade interna que foi operada primeiro. Se a unidade interna foi iniciada no modo de ventoinha, o modo de operação da unidade externa não será determinado.



Por exemplo, se a unidade interna (A) for iniciada no modo de ventoinha e depois a unidade interna (B) colocada em funcionamento no modo de aquecimento, a unidade interna (A) inicia o funcionamento no modo de ventoinha, mas assim que a unidade interna (B) iniciar o funcionamento no modo de aquecimento, é colocada em modo de standby, sendo mostrado  no visor de controlo remoto. A unidade interna (B) continuará a funcionar no modo de aquecimento.

REGULAÇÃO DA DIRECÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO AR

As instruções relativas ao aquecimento aplicam-se apenas ao "MODELO DE AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO" (ciclo inverso). Inicie o funcionamento do aparelho de ar condicionado antes de realizar este procedimento.

Para programar o modo de funcionamento

● Ajuste da direcção do ar vertical [funcionamento de "leque" (swing)]




ex.: Funcionamento de "leque" vertical

- * Prima o botão de ligar/desligar (START/STOP) para ligar o aparelho de ar condicionado e, de seguida, efectue os procedimentos indicados.

Prima o botão de FLUXO DE AR VERTICAL e LEQUE para ajustar a direcção do fluxo de ar vertical. Para programar o funcionamento de "leque", prima o botão de FLUXO DE AR VERTICAL e LEQUE durante mais de 2 segundos. (Termine a programação premindo o botão novamente durante mais de 2 segundos.)

● Ajuste da direcção do ar horizontal [funcionamento de "leque" (swing)]



ex.: Funcionamento de "leque" horizontal

- * Prima o botão de ligar/desligar (START/STOP) para ligar o aparelho de ar condicionado e, de seguida, efectue os procedimentos indicados.

Prima o botão de FLUXO DE AR HORIZONTAL e LEQUE para ajustar a direcção do fluxo de ar horizontal. Para programar o funcionamento de "leque", prima o botão de FLUXO DE AR HORIZONTAL e LEQUE durante mais de 2 segundos. (Termine a programação premindo o botão novamente durante mais de 2 segundos.)

- Sempre que o botão é premido, a programação da direcção do fluxo de ar altera-se conforme explicado no MANUAL DE FUNCIONAMENTO, incluído na UNIDADE INTERIOR.

i NOTAS

- Deverá ter-se em atenção o fluxo de ar e a temperatura ambiente durante o ajuste das definições, caso o aparelho de ar condicionado seja utilizado numa sala com bebés, crianças de tenra idade, pessoas idosas ou doentes.
- O funcionamento de "leque" só está disponível em alguns modelos. Consulte o manual de funcionamento da unidade interior.

REPOSIÇÃO DA LUZ DO FILTRO

Alguns modelos de unidades interiores são equipados com uma luz do filtro no visor da unidade interior, para indicar quando é necessário limpar os filtros de ar.




Prima o botão do Filtro durante 2 segundos ou mais. A luz do filtro da unidade interior apaga-se e o visor do filtro desaparece.

AUTO-DIAGNÓSTICO

Quando aparece "EE" no Visor da Temperatura, é necessário inspecionar o sistema de ar condicionado. Consulte o pessoal técnico autorizado.

Número da unidade (habitualmente 0)



ex. Verificação do diagnóstico automático

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As instruções relativas ao aquecimento aplicam-se apenas ao "MODELO DE AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO" (ciclo inverso).

CUIDADO!

Em caso de avaria (cheiro a queimado, etc.) pare imediatamente o funcionamento, desligue o disjuntor e contacte o pessoal de assistência técnica autorizado.

Apenas desligar o interruptor da unidade não desliga completamente a unidade da fonte de alimentação. Certifique-se sempre que desliga o disjuntor para assegurar que a corrente é totalmente desligada.

Antes de pedir assistência, efectue as seguintes verificações:

	Sintoma	Problema	Ver página
FUNÇÃO NORMAL	O fluxo de ar é interrompido:	<ul style="list-style-type: none">Durante o funcionamento de aquecimento, a unidade pára temporariamente (entre 4 e 15 minutos) quando o modo de descongelação automática funciona. Durante o funcionamento da descongelação automática, / é mostrado no visor do controlo remoto.	10
		<ul style="list-style-type: none">No caso de unidades Multitipo, se forem utilizadas várias unidades em modos de funcionamento diferentes, como indicado abaixo, as últimas unidades colocadas a funcionar irão desligar-se e será apresentada a indicação / no visor do controlo remoto das unidades interiores desligadas. Modo de aquecimento e modo de arrefecimento (ou modo de desumidificação) Modo de aquecimento e modo de ventoinha	10
	O indicador  de sensor térmico está a piscar:	<ul style="list-style-type: none">O sensor da temperatura ambiente pode estar avariado. Consulte o pessoal técnico autorizado.	—

Se o problemas persistir depois de efectuar estas verificações ou se notar um cheiro a queimado, pare imediatamente o funcionamento, desligue o interruptor e consulte o pessoal técnico autorizado.

